

Servicerapport Fastighet Nibe

Kund Brf Härjedalen nr 14, Solstigen 5, 181 51 Lidingö		Arbetsorder 2026-08439	Servicedatum 2026-09-15
Anläggningens besöksadress/Fastighetsbeteckning Brf Härjedalen nr 14, Solstigen 5, 181 51 Lidingö		Tekniker Simon Levart	
Fartygsnamn/Signalbokstäver, Fordonets chassinr./Reg.nr./Tillv.nr.	Drifttid	Placering	Fabrikat Nibe
Aggregatnummer/Tillv.nr./Nr. 06529916151002, Nibe F1345-40	Typ F1345-40	Serienr. 06529916151002	

Bedömning: X = Klar utan anmärkning, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas, Å = Åtgärdat, - = Ej tillämplig

Bed.	Kontroll	Värde/anteckning	Notering
------	----------	------------------	----------

1 Kontroll av värmepumpen

☒	1.1 Kontroll av tryck i värmesystem	1,3 bar	
☒	1.2 Kontroll av cirkulationspumpar	Testkört samtliga	
☒	1.3 Kontroll av larm	Ok	
☒	1.4 Kontroll av upphängningsanordning	Ok	
☒	1.5 Kontroll av brinekrets-tryck	1 bar	
☒	1.6 Lufta mantel (varmvattenbered)	Ok	
☒	1.7 Genomgång & justering av maskin	Ok	
☒	1.8 Okulärbesiktning	Ok	
☒	1.9 Kontroll/rengöring av smutsfilter VB x 2 st,	Ok	
☒	1.10 Kontroll/rengöring av smutsfilter KB	Ok	
☒	1:12 Kontroll av säkerhetsventiler / Expansionskärl	Ok	

2 Kontroll av driftvärden och drifttid kompressor.

☒	2.1 Framledningstemp, Komp A/EP14	62,2	
☒	2.2 Returledningstemp, Komp A/EP14	55,3	
☒	2.3 Köldbärartemp, in Komp A/EP14	3,2	
☒	2.4 Köldbärartemp, ut Komp A/EP14	1,0	
☒	2.5 VP-tid Komp A/EP14	51274h	
☒	2.6 Antal starter Komp A/EP14	15724	
☒	2.7 Framledningstemp, Komp B/EP15	63,4	
☒	2.8 Returledningstemp, Komp B/EP15	56,4	
☒	2.9 Köldbärartemp, in Komp B/EP15	3,3	
☒	2.10 Köldbärartemp, ut Komp B/EP15	1,2	
☒	2.11 VP-tid Komp B/EP15	29483h	
☒	2.12 Antal starter Komp B/EP15	21658	
☒	2.13 Framledningstempertur VB.	62	
☒	2.14 Utetemperatur	16	

Servicerapport Fastighet Nibe

Kund Brf Härjedalen nr 14, Solstigen 5, 181 51 Lidingö		Arbetsorder 2026-08439	Servicedatum 2026-09-15
Anläggningens besöksadress/Fastighetsbeteckning Brf Härjedalen nr 14, Solstigen 5, 181 51 Lidingö		Tekniker Simon Levart	
Fartygsnamn/Signalbokstäver, Fordonets chassinr./Reg.nr./Tillv.nr.	Drifttid	Placering	Fabrikat Nibe
Aggregatnummer/Tillv.nr./Nr. 06529916151002, Nibe F1345-40	Typ F1345-40	Serienr. 06529916151002	

<i>Bedömning: X = Klar utan anmärkning, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas, Å = Åtgärdat, - = Ej tillämplig</i>			
Bed.	Kontroll	Värde/anteckning	Notering
3 Drifftider - värmeinställningar			
☒	3.1 Kurvlutning	9	
☒	3.2 Finjustering	+1	
4 Tillsats ELP.			
☒	4.1 Kontroll av temperturbegränsare	Ok	
☒	4.2 Tillsats-tid	3358h	
5 Övrigt			
☒	5.1 Övriga noteringar		